



2012003030Z



(2012)国认监认字(387)号

检 验 报 告

编号： 2017DPWA00248

产品名称

地埋箱

规格型号

12V 120AH

委托单位

扬州焯辉照明设备有限公司

国家太阳能光伏产品质量监督检验中心



国家太阳能光伏产品质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 2017DPWA00248

共 2 页 第 1 页

产品名称		地埋箱	规格型号	12V 120AH
			商 标	-----
委托单位	名称	扬州烨辉照明设备有限公司	产品等级	-----
	地址	高邮市高邮镇工业集中区同心东路	抽样基数	-----
生产单位		扬州烨辉照明设备有限公司	样品数量	2套
抽样地点		-----	抽样方法	-----
抽样日期		-----	生产日期/批号	-----
样品接收日期		2017-02-12	样品状态	符合检验要求
检验日期		2017-02-13 2017-02-18	检验类别	委托检验
检 验 依 据		GB 4208-2008 《外壳防护等级 (IP代码)》		
检 验 结 论		样品经检测, 所检项目符合标准GB4208-2008规定的要求。		
主 检:		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>邵大伟</p> <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> </div> <div style="text-align: center;"> <p>质检机构 (公章)</p>  </div> </div>		
审 核:		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>陈耀</p> <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> </div> </div>		
批 准:		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>许平</p> <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> </div> </div>		
备 注		生产单位名称由委托单位提供。		
		签发日期: 2017年02月23日		

代产 (1)

检 验 结 果

No: 2017DPWA00248

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项评价
1	防护等级试验 (IP67)	---	-----	-----	合格
1.1	防尘试验	---	按GB 4208-2008标准13.4和13.6试验,壳内应无明显的灰尘沉积。	无灰尘沉积	合格
1.2	防水试验	---	按GB4208-2008标准14.2.7要求试验,水不进入带电部件。	水未进入	合格
备注: -----					

CPVT[®]
国家光伏质检中心

